

## ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДАНИЯ

### 1. Информация об объекте

Наименование МАДОУ Д/с № 33 «Вишенка»

Место нахождения (адрес) Краснодарский край, г.к. Анапа, с. Варваровка, ул. Калинина, 51

Форма собственности объекта Муниципальное

Данные о лице, осуществляющем деятельность на объекте МАДОУ Д/с № 33 «Вишенка»

Количество этажей здания 1, этаж расположения объекта 1

### 2. Соответствие элементов объекта нормативным требованиям доступности для инвалидов<sup>1</sup>

| Функциональные зоны / элементы объекта  | Категории инвалидов <sup>2</sup> | Нормативные требования | Соответствует / не соответствует | Примечания / Замечания по несоответствию |
|---|----------------------------------|------------------------|----------------------------------|--|
| <b>2.1. Участки и территории</b>  |                                  |                        |                                  |  |
| <b>Вход на территорию:</b>  |                                  |                        |                                  |  |
| - ширина прохода, калитки, проема в ограждении  | К                                | не менее 0,9 м.        | Соответствует                    | п. 4.1.7; 5.1.4                          |
| - высота порога или перепад у калитки   | К                                | не более 1,4 - 1,5 см. | Соответствует                    | п. 4.1.8; 5.1.4                          |
| <b>Лестница на входе на территорию:</b>   |                                  |                        |                                  |  |
| - высота подъема ступеней   | О, С                             | 12 – 15 см.            | Соответствует                    | п. 4.1.12                                |
| - ширина ступеней   | О, С                             | 35 - 40 см.            | Соответствует                    | п. 4.1.12                                |
| - единообразная геометрия ступеней  | О, С                             | наличие                | В наличии                        | п. 4.1.12                                |
| - поручни по обеим сторонам на высоте 90 см.  | О, С                             | наличие                | Отсутствуют                      | п. 4.1.14 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261) |
| - рельефная тактильная полоса за 0,8–0,9 м. перед маршем вверх и внизу шириной 0,3-0,5 м. | С                                | наличие                | Отсутствует                      | п. 4.1.12                                |
| - контрастная окраска краевых ступеней  | С                                | наличие                | Отсутствует                      | п. 4.1.12                                |

<sup>1</sup> Требования СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001»

<sup>2</sup> К – инвалиды-колясочники, О – инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С – инвалиды по зрению, Г – инвалиды по слуху.

| Функциональные зоны / элементы объекта   | Категории инвалидов <sup>2</sup> | Нормативные требования       | Соответствует / не соответствует | Примечания / Замечания по несоответствию |
|--|----------------------------------|------------------------------|----------------------------------|--|
| <b>Пандус, дублирующий лестницу на входе на территорию:</b> <sup>3</sup>               | К                                | наличие                      | <i>В наличии</i>                 | п. 4.1.14                                |
| - длина марша пандуса  | К                                | не более 9,0 м.              | <i>Соответствует</i>             | п. 4.1.14                                |
| - уклон пандуса (высота / длина)   | К                                | не более 1/20 (5%)           | <i>Не соответствует</i>          | п. 4.1.14                                |
| - свободная зона в верхнем и нижнем окончаниях пандуса                                 | К                                | не менее 1,5 x 1,5 м.        | <i>Не соответствует</i>          | п. 4.1.15                                |
| Поручни пандуса:   |                                  |                              |                                  |  |
| - вдоль обеих сторон   | К, О                             | наличие                      | <i>Отсутствует</i>               | п. 4.1.15                                |
| - на высоте  | К                                | 0,7 м.                       | <i>Отсутствует</i>               | п. 4.1.15                                |
| - на высоте  | О                                | 0,9 м.                       | <i>Отсутствует</i>               | п. 4.1.15                                |
| - расстояние между поручнями   | К                                | 0,9 - 1,0 м.                 | <i>Отсутствуют поручни</i>       | п. 4.1.15                                |
| <b>Автостоянка</b>   |                                  |                              |                                  | <i>Зона отсутствует</i>                  |
| Количество мест для транспорта инвалидов   | О, С, Г, К                       | не менее 10% (но не менее 1) | -----                            | п. 4.2.1                                 |
| В том числе для транспорта инвалидов на кресле-коляске размером 6,0 x 3,6 м.           | К                                | 5%                           | -----                            | п. 4.2.1; п. 4.2.4; рис. Д.6             |
| Расстояние от мест для транспорта инвалидов до входа в здание                          | К, О                             | не более 50 м.               | -----                            | п. 4.2.2                                 |
| Обозначение места специальным знаком:  |                                  |                              |                                  |  |
| - на поверхности покрытия стоянки  | О, С, Г, К                       | наличие                      | -----                            | п. 4.2.1; рис. Д.6                       |
| - на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке и т.п.) на высоте не менее 1,5 м. | О, С, Г, К                       | наличие                      | -----                            | п. 4.2.1; рис. Д.6                       |
| Съезд/заезд с тротуара на парковку:  |                                  |                              |                                  |  |
| - ширина   | К                                | не менее 1,0 м.              | -----                            | рис. Д.5                                 |
| - уклон  | К                                | не более 10%                 | -----                            | п. 4.1.8                                 |

<sup>3</sup> При наличии пандуса, выполненного с учетом норм действующего СНиП, считать его доступным для инвалидов.

| Функциональные зоны / элементы объекта  | Категории инвалидов? | Нормативные требования | Соответствует / не соответствует | Примечания / Замечания по несоответствию |
|---|----------------------|------------------------|----------------------------------|--|
| - перепад высот в месте съезда  | К                    | не более 1,5 см.       | -----                            | п. 4.1.8                                 |
| <b>Путь к входу в здание:</b>   |                      |                        |                                  |  |
| - указатели направления движения  | К                    | наличие                | Отсутствует                      | п. 4.1.3                                 |
| - ширина пути движения  | К                    | не менее 1,2 м.        | Соответствует                    | п. 4.1.7                                 |
| - продольный уклон пути движения  | К                    | не более 5%            | Соответствует                    | п. 4.1.7                                 |
| - высота бордюра по краям пешеходного пути  | С                    | не менее 5,0 см.       | Не соответствует                 | п. 4.1.8                                 |
| <b>Открытая лестница:</b>   |                      |                        |                                  |  |
| - высота подьема ступеней   | О, С                 | 12 – 15 см.            | -----                            | <u>Зона отсутствия</u><br>п. 4.1.12      |
| - ширина ступеней   | О, С                 | 35 - 40 см.            | -----                            | п. 4.1.12                                |
| - единообразная геометрия ступеней  | О, С                 | наличие                | -----                            | п. 4.1.12                                |
| - поручни по обеим сторонам на высоте 90 см.  | О, С                 | наличие                | -----                            | п. 4.1.14 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261) |
| - рельефная тактильная полоса за 0,8-0,9 м. перед маршем вверх и внизу шириной 0,3-0,5 м. | С                    | наличие                | -----                            | п. 4.1.12                                |
| - контрастная окраска краевых ступеней  | С                    | наличие                | -----                            | п. 4.1.12                                |
| <b>Пандус, дублирующий открытую лестницу:<sup>3</sup></b>                                 | К                    | наличие                | -----                            | п. 4.1.14                                |
| - длина марша пандуса   | К                    | не более 9,0 м.        | -----                            | п. 4.1.14                                |
| - уклон пандуса (высота / длина)  | К                    | не более 1/20 (5%)     | -----                            | п. 4.1.14                                |
| - свободная зона в верхнем и нижнем окончании пандуса                                     | К                    | не менее 1,5 x 1,5 м.  | -----                            | п. 4.1.15                                |
| <b>Поручни пандуса:</b>   |                      |                        |                                  |  |
| - вдоль обеих сторон  | К, О                 | наличие                | -----                            | п. 4.1.15                                |
| - на высоте   | К                    | 0,7 м.                 | -----                            | п. 4.1.15                                |
| - на высоте   | О                    | 0,9 м.                 | -----                            | п. 4.1.15                                |

| Функциональные зоны / элементы объекта   | Категории инвалидов <sup>2</sup> | Нормативные требования           | Соответствует / не соответствует | Примечания / Замечания по несоответствию |
|--|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--|
| <b>Входная площадка</b>  |                                  |                                  |                                  |  |
| Размер входной площадки:<br>- при открытии двери наружу  | К                                | не менее 1,4x2,0 или 1,5x1,85 м. | Соответствует                    | п. 5.1.3                                 |
| - при наличии пандуса  | К                                | не менее 2,2 x 2,2 м.            | Соответствует                    | п. 5.1.3                                 |
| Нескользящее покрытие  | К, О, С                          | наличие                          | В наличии                        | п. 5.1.3                                 |
| <b>Дверь входная наружная:</b>   |                                  |                                  |                                  |  |
| - ширина проема одной створки двери в свету  | К                                | не менее 0,9 см.                 | Соответствует                    | п. 5.1.4                                 |
| - высота порога двери  | К                                | не более 1,4 см.                 | Соответствует                    | п. 5.1.4                                 |
| Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей   | С                                | наличие                          | Отсутствует                      | п. 5.1.5 (не требуется)                  |
| <b>Тамбур</b> (глубина x ширина)   | К                                | не менее 1,5 x 1,5 м.            | Соответствует                    | п. 5.1.7; рис. Д. 10                     |
| <b>Дверь входная внутренняя:</b>   |                                  |                                  |                                  |  |
| - ширина проема одной створки двери в свету  | К                                | не менее 0,9 см.                 | Соответствует                    | п. 5.1.4                                 |
| - высота порога двери  | К                                | не более 1,4 см.                 | Соответствует                    | п. 5.1.4                                 |
| Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей   | С                                | наличие                          | Отсутствует                      | п. 5.1.5 (не требуется)                  |
| <b>2.3.1. Пути движения (для доступа в зону оказания услуги) –этаж I</b>                         |                                  |                                  |                                  |  |
| Ширина пути движения в коридорах, галереях и т.п.  | К                                | не менее 1,5 м.                  | Соответствует                    | п. 5.2.1                                 |
| Ширина прохода в помещении с оборудованием и мебелью   | К                                | не менее 1,2 м.                  | Соответствует                    | п. 5.2.1                                 |
| Ширина дверных и открытых проемов в стене, выходов из коридоров и помещений на лестничную клетку | К                                | не менее 0,9 м.                  | Соответствует                    | п. 5.2.4                                 |
| Высота порогов или перепад высот   | К                                | не более 1,4 см.                 | Соответствует                    | п. 5.2.4                                 |

| Функциональные зоны / элементы объекта   | Категории инвалидов <sup>2</sup> | Нормативные требования | Соответствует / не соответствует | Примечания / Замечания по несоответствию                    |
|--|----------------------------------|------------------------|----------------------------------|---|
| - расстояние между поручнями   | К                                | 0,9 - 1,0 м.           | -----                            | п. 4.1.15   |
| <b>2.2. Вход</b>   |                                  |                        |                                  |   |
| <b>Лестница на входе наружная:</b>   |                                  |                        |                                  |   |
| - поручни по обеим сторонам  | О, С                             | наличие                | -----                            | Зона отсутствует<br>п. 5.1.2 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261) |
| - поручни на высоте  | О, С                             | 90 см.                 | -----                            | п. 5.1.2 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261)                     |
| - высота подъема ступеней  | О, С                             | 12 - 15 см.            | -----                            | п. 4.1.12   |
| - ширина ступеней  | О, С                             | 35 - 40 см.            | -----                            | п. 4.1.12   |
| - единообразная геометрия ступеней   | О, С                             | наличие                | -----                            | п. 4.1.12   |
| Горизонтальное завершение поручня вверху и внизу с не травмирующим окончанием              | С, О                             | не менее 30 см.        | -----                            | п. 5.2.10   |
| <b>Пандус, дублирующий наружную лестницу на входе:</b>                                     | К                                | наличие                | -----                            | п. 4.1.14   |
| - длина марша пандуса  | К                                | не более 9,0 м.        | -----                            | п. 4.1.14   |
| - уклон пандуса (высота / длина)   | К                                | не более 1/20 (5%)     | -----                            | п. 4.1.14   |
| - свободная зона в верхнем и нижнем окончании пандуса                                      | К                                | не менее 1,5 x 1,5 м.  | -----                            | п. 4.1.15   |
| <b>Поручни пандуса:</b>  |                                  |                        |                                  |   |
| - вдоль обеих сторон   | К, О                             | наличие                | -----                            | п. 4.1.15   |
| - непрерывная поверхность по всей длине  | К, О                             | наличие                | -----                            | п. 4.1.15 (п. 5.2.4 ГОСТ Р 51261)                           |
| - на высоте  | К                                | 0,7 м.                 | -----                            | п. 4.1.15   |
| - на высоте  | О                                | 0,9 м.                 | -----                            | п. 4.1.15   |
| - расстояние между поручнями   | К                                | 0,9 - 1,0 м.           | -----                            | п. 4.1.15   |
| Горизонтальное завершение поручня вверху и внизу с не травмирующим окончанием              | С, О                             | не менее 30 см.        | -----                            | п. 5.2.10   |
| <b>Подъемник, дублирующий наружную лестницу на входе (при высоте подъема более 3,0 м.)</b> | К                                | наличие                | -----                            | п. 4.1.14; п. 5.2.13 (не требуется)                         |

| Функциональные зоны / элементы объекта   | Категории инвалидов <sup>2</sup> | Нормативные требования | Соответствует / не соответствует | Примечания / Замечания по несоответствию |
|--|----------------------------------|------------------------|----------------------------------|--|
| Конструктивные элементы и устройства на пути движения, выступ.                       |                                  |                        |                                  |  |
| - на стенах  | С                                | не более 10 см.        | Соответствует                    | п. 5.2.7                                 |
| - на отдельно стоящей опоре  | С                                | не более 30 см.        | Соответствует                    | п. 5.2.7                                 |
| <b>Лестница внутренняя</b> (в зону оказания услуги)                                  |                                  |                        |                                  |  |
| Ступени ровные с шероховатой поверхностью  | О, С                             | наличие                | Соответствует                    | п. 5.2.9                                 |
| Поручни с двух сторон лестницы   | О, С                             | наличие                | В наличии                        | п. 5.2.15                                |
| Поручни на высоте  | О, С                             | 90 см.                 | Соответствует                    | п. 5.2.15                                |
| Горизонтальное завершение поручня вверху и внизу с не травмирующим окончанием        | С, О                             | не менее 30 см.        | Не соответствует                 | п. 5.2.10                                |
| Тактильные указатели на поручнях лестниц   | С                                | наличие                | Отсутствует                      | п. 5.2.16                                |
| Тактильный напольный указатель за 60 см. перед лестницей вверху и внизу              | С                                | наличие                | Отсутствует                      | п. 5.2.10                                |
| Различный цвет ступеней и площадок перед ними  | С                                | наличие                | Соответствует                    | п. 5.2.12                                |
| <b>Пандус, дублирующий внутреннюю лестницу<sup>3</sup></b> (в зону оказания услуги): |                                  |                        | <u>Отсутствует</u>               |  |
| - высота одного подъема  | К, О                             | не более 0,8 м.        | -----                            | п. 5.2.13                                |
| - уклон (отношение высота / длина)   | К, О                             | не более 1/20 (5%)     | -----                            | п. 5.2.13                                |
| - уклон при перепаде высот 20 см. и менее  | К, О                             | не более 1/10 (10%)    | -----                            | п. 5.2.13                                |
| - горизонтальные площадки в верхнем и нижнем окончании пандуса                       | К                                | не менее 1,5 x 1,5 м.  | -----                            | п. 5.2.13                                |
| Поручни вдоль обеих сторон пандуса:  | К, О                             | наличие                | -----                            | п. 5.2.15                                |
| - на высоте  | К                                | 0,7 м.                 | -----                            | п. 5.2.15                                |
| - на высоте  | О                                | 0,9 м.                 | -----                            | п. 5.2.15                                |
| - расстояние между поручнями   | К                                | 0,9 - 1,0 м.           | -----                            | п. 5.2.15                                |

| Функциональные зоны / элементы объекта  | Категории инвалидов <sup>2</sup> | Нормативные требования | Соответствует / не соответствует | Примечания / Замечания по несоответствию     |
|---|----------------------------------|------------------------|----------------------------------|--|
| - горизонтальное завершение поручня вверху и внизу с нетравмирующим окончанием                            | К, С, О                          | не менее 30 см.        | -----                            | п. 5.2.15                                    |
| Различный цвет поверхности пандуса и площадки перед ним (или световые ленты)                              | С                                | наличие                | -----                            | п. 5.2.14                                    |
| Подъемник, дублирующий внутреннюю лестницу, при перепаде высот более 3,0 м.                               | К, О                             | наличие                | -----                            | п. 5.2.13                                    |
| <b>Дверь входная внутренняя</b> (в зону оказания услуги):   |                                  |                        |                                  |  |
| - ширина проема одной створки двери в свету   | К                                | не менее 0,9 см.       | Соответствует                    | п. 5.1.                                      |
| - высота порога двери   | К                                | не более 1,4 см.       | Не соответствует                 | п. 5.1.4 (не менее 3 см.)                    |
| Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей  | С                                | наличие                | Отсутствует                      | п. 5.1.5 (не требуется, дверь не прозрачная) |
| <b>Лифт пассажирский к зоне оказания услуги:</b>  |                                  |                        |                                  |  |
| - габариты кабины (глубина x ширина)  | К                                | не менее 1,5 x 1,7 м.  | -----                            | Зона отсутствует<br>п. 5.2.18                |
| - ширина дверного проема кабины (в свету)   | К                                | не менее 0,95 м.       | -----                            | п. 5.2.18                                    |
| - тактильные средства информации на кнопках управления лифта  | С                                | наличие                | -----                            | п. 5.2.20; п. 5.4.2.2 ГОСТ Р 51631-2008      |
| - тактильные указатели уровня этажа у каждой двери лифта  | С                                | наличие                | -----                            | п. 5.2.20                                    |
| - напротив выхода из лифта цифровое контрастное обозначение этажа на высоте 1,5 м. размер не менее 10 см. |                                  | наличие                | -----                            | п. 5.2.20                                    |

#### 2.4.3. Зона оказания услуги<sup>4</sup> 1-2 этаж

| Зал зрительный, читальный, ожидания и пр.  |   |             |                  | (вал)                   |
|--|---|-------------|------------------|-------------------------|
| Количество мест для инвалидов-колясочников | К | не менее 1% | Не соответствует | п. 7.1. (не обозначены) |

<sup>4</sup> При оценке состояния доступности на объекте мест обслуживания необходимо учитывать положения пункта 7.1.2 СП 59.13330.2012 о возможных вариантах форм обслуживания (вариант «А» или вариант «Б»).

| Функциональные зоны / элементы объекта  | Категории инвалидов <sup>2</sup> | Нормативные требования  | Соответствует / не соответствует | Примечания / Замечания по несоответствию |
|---|----------------------------------|-------------------------|----------------------------------|--|
| Размер места для инвалида-колясочника:<br>- при доступе сбоку                             | К                                | 0,55 x 0,85 м.          | Не соответствует                 | п. 7.1.7 (не обозначены)                 |
| - при доступе спереди или сзади   | К                                | 1,25 x 0,85 м.          | Соответствует                    | п. 7.1.7 (не обозначены)                 |
| Высота поверхности столов, прилавков, окошек касс и т.п.                                  | К                                | не более 0,85 м.        | Соответствует                    | п. 7.1.9                                 |
| Ширина прилавка, стола, стойки и т.п. у места получения услуги                            | К                                | не менее 1,0 м.         | Отсутствует                      | п. 7.1.9 (не требуется)                  |
| <b>Предприятия торговли</b>   |                                  |                         |                                  | <u>Зона отсутствует</u>                  |
| Высота поверхности столов, прилавков, касс и т.п.   | К                                | не более 0,85 м.        | -----                            | п. 7.4.1                                 |
| Глубина полок   | К                                | не более 0,5 м.         | -----                            | п. 7.4.1                                 |
| Количество доступных расчетно-кассовых постов   | К                                | не менее 1              | -----                            | п. 7.4.2                                 |
| Ширина прохода у расчетно-кассовых постов   | К                                | не менее 1,1 м.         | -----                            | п. 7.4.2                                 |
| <b>Предприятия питания</b>  |                                  |                         |                                  |  |
| Ширина проходов   | К                                | не менее 0,9 м.         | Соответствует                    | п. 7.4.7                                 |
| Стол высотой не менее 0,65-0,7 м.   | К                                | не менее 1              | Соответствует                    | п. 7.4.7                                 |
| Секция стойки бара ширина 1,6 м., высота 0,85 м. и свободное пространство для ног 0,75 м. | К                                | наличие                 | Соответствует                    | п. 7.4.7                                 |
| <b>Обслуживание в кабине:</b>   |                                  |                         |                                  |  |
| - ширина проема двери   | К                                | не менее 0,9 м.         | Соответствует                    | п. 6.3.2; 6.1.8                          |
| - высота порога   | К                                | не более 1,4 см.        | Не соответствует                 | п. 5.1.4. (не менее 3 см.)               |
| - ширина прохода  | К                                | не менее 1,2 м.         | Соответствует                    | п. 5.2.2                                 |
| - стол с высотой рабочей поверхности  | К                                | не более 0,85 м.        | Соответствует                    | п. 7.1.9                                 |
| - ширина и высота проема стола для ног  | К                                | не менее 0,75 x 0,49 м. | Соответствует                    | п. 7.1.9                                 |



| Функциональные зоны / элементы объекта  | Категории инвалидов <sup>2</sup> | Нормативные требования  | Соответствует / не соответствует | Примечания / Замечания по несоответствию |
|---|----------------------------------|-------------------------|----------------------------------|--|
| - пространство для разворота кресла-коляски   | К                                | диаметр не менее 1,4 м. | Соответствует                    | п. 5.2.2                                 |
| <b>2.5. Санитарно-гигиеническое помещение I этаж</b>  |                                  |                         |                                  |  |
| Доля доступных кабин уборных от общего количества   | К                                | 7% (но не менее 1)      | Отсутствует                      | п. 5.3.2                                 |
| Знак доступности кабины для инвалидов   | К                                | наличие                 | Отсутствует                      | п. 5.3.6                                 |
| Размер кабины (ширина x глубина)  | К                                | не менее 1,65 x 1,8 м.  | Не соответствует                 | п. 5.3.3; рис. Д. 11                     |
| Ширина двери кабины   | К                                | не менее 0,9 м.         | Не соответствует                 | п. 5.3.3; рис. Д. 11                     |
| Пространство для размещения кресла-коляски рядом с унитазом   | К                                | не менее 0,75 м.        | Не соответствует                 | п. 5.3.3; рис. Д. 11                     |
| Пространство для разворота кресла-коляски   | К                                | диаметр не менее 1,4 м. | Не соответствует                 | п. 5.3.3; рис. Д. 11                     |
| Откидные опорные поручни, штанги  | К, О                             | наличие                 | Отсутствует                      | п. 5.3.3; рис. Д. 11                     |
| Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с персоналом   | К                                | наличие                 | Отсутствует                      | п. 5.3.6                                 |
| <b>2.6. Средства информации I этаж</b>  |                                  |                         |                                  |  |
| Обозначение специальными символами доступных элементов здания, указатели направления движения   | К, С, Г                          | наличие                 | Отсутствует                      | п. 5.5.1                                 |
| Информация о назначении помещения внутри здания (рядом с дверью со стороны дверной ручки) на высоте от 1,3 до 1,4 м. с дублированием рельефными знаками | К, С, Г                          | наличие                 | Отсутствует                      | п. 5.5.8                                 |
| Знаки и указатели в зонах движения в зальных помещениях на высоте   | К, С, Г                          | от 1,5 до 4,5 м.        | Отсутствует                      | п. 5.5.4; 5.5.6                          |
| Речевые информаторы   | С                                | наличие                 | В наличии                        | п. 5.5.3; 5.5.4                          |
| Световые текстовые табло для вывода оперативной информации  | Г                                | наличие                 | Отсутствует                      | п. 5.5.3; 5.5.4 (не требуется)           |

## 2. Доступность функциональных зон объекта для отдельных категорий инвалидов

| Наименование функциональных зон объекта | Степень доступности<br>(доступен «+», недоступен «-», не требует приспособления «#») |   |   |   |   |
|---|--|---|---|---|---|
|   | К  | О | С | Г | Г |
| Участки и территории                    | -  | - | - | - | # |
| Вход                                    | #  | # | # | # | # |
| Пути движения                           | -  | - | - | - | # |
| Зона оказания услуги                    | -  | - | - | - | + |
| Санитарно-гигиеническое помещение       | -  | - | - | - | # |
| Средства информации                     | -  | - | - | - | - |

## 3. Заключение о доступности объекта для инвалидов (нужное отметить знаком «X»)

| Объект            | Степень доступности объекта | Доступность объекта для отдельных категорий инвалидов |   |   |
|-------------------|-----------------------------|---|---|---|
|                   |                             | К   | О | С |
| Объект доступен   |                             |   |   | Г |
| Объект недоступен | X                           | X   | X | X |

## 4. Рекомендации по обеспечению доступности объекта

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Функциональные зоны объекта | Основные мероприятия по адаптации   |
| Участки и территории        | Привести в соответствие с СП 59.13330.2012 (оборудовать вход, тактильные средства, указатели движения и т.д.)   |
| Вход                        | Не требует приспособления.  |
| Пути движения               | Привести в соответствие с СП 59.13330.2012 (поручни, занизить пороги, тактильные средства, информационные таблички с дублированием брайля и т.д.)   |
| Зона оказания услуги        | Привести в соответствие с СП 59.13330.2012 (занизить пороги, увеличить ширину дверных проемов, оборудовать места в залах (знаки) в соответствии с действующими нормами, оборудовать места в учебных кабинетах доступные для маломобильных групп населения и т.д.) |

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| Функциональные зоны объекта       | Основные мероприятия по адаптации  |
| Санитарно-гигиеническое помещение | Привести в соответствие с СП 59.13330.2012 (оборудовать сан. комнату доступную для маломобильных групп населения). |
| Средства информации               | Привести в соответствие с СП 59.13330.2012 (тактильные средства, указатели и т.д.).                                |

« 24 » 11. 2015 года

Ведущий специалист-эксперт отдела по вопросам мер социальной поддержки и социального обслуживания отдельных категорий и групп населения управления социальной защиты населения в городе-курорте Анапа



*(Handwritten signature)*

И.А. Карташов